

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 17/01/2026/PED)

- Urządzenie ciśnieniowe: **Przepustnica fig. 497**
- Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)**  
Miejsce wytwarzania:  
**ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia**  
**ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec**
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
- Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
497	B EN-GJS-400-15	32 ÷ 300	C 16	Moduł H
		350 ÷ 600	B 10	

Dla gazów grupy 1 i 2 oraz płynów grupy 1 i 2.

- Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
- Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
  - zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1563, EN-12266-1, EN-593+A1, EN-12516-4**
  - zastosowane inne normy: **EN-558, EN-1092-2**
- Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands. Numer wydanego certyfikatu: 0343/ROT/PED/KAT2000556/1**
- Informacje dodatkowe:  
**Numer identyfikacyjny:**

**CE 0343**

W imieniu producenta podpisać (-a):

Ścinawka Średnia, 04.04.2026



Dyrektor  
ds. Strategii i Rozwoju  
Robert Wojtynek